



Dom Pomocy Społecznej „Chemiczarka”

ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa, tel./ faks 22 823 50 12
sekretariat.chemik@um.warszawa.pl, www.dpschemik.pl

Warszawa, 23.08.2023 r.

Do Wykonawców
zainteresowanych
udziałem

Dotyczy: „Instalacja systemu kontroli dostępu (KD), rejestracji czasu pracy (RCP Master Roger 4 Roger, nr indeksu RCPM4-100) wraz z zakupem serwera integracji, w wejściu/wyjściu głównym, dwóch wejściach/wyjściach bocznych do budynku Domu Pomocy Społecznej „Chemiczarka” oraz instalacji licencji z innymi systemami.”.

Pytanie

„po dokonanych oględzinach obiektu stwierdziliśmy konieczność wybudowania infrastruktury sieci IT proszę o informacje w jakim ona ma być standardzie”

Odpowiedź

Sieć powinna być wykonana z symetrycznych kabli miedzianych (Cu) typu skrętka czteroparowa o parametrach zgodnych z wymaganiami Klasy 6A lub wyższej (zgodny z normą ISO/IEC 11801).

**Dyrektor
Domu Pomocy
Społecznej „Chemiczarka”**